



Autorizovaná osoba 204

Rozhodnutí ÚNMZ č. 5/2017 ze dne 31. 1. 2017

Pobočka 0800 – Požární bezpečnost staveb

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 204/C5/2022/080-022585

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

Podkrovní protipožární dvířka DWF

jsou jednokřídlová plná protipožární dvířka určená pro osazení do vnitřních nenosných požárně odolných sádkartonových stěn s požární odolností EI 30. Protipožární podkrovní dvířka DWF umožňují vstup do neobývaného podkroví za svislou nadezdívkou. Podkrovní dvířka jsou konstrukcemi druhu DP3 (podle platné ČSN 73 0810). Dvířka se vyrábějí v rozměrových variantách: 550 x 800 mm, 600 x 800 mm, 600 x 1000 mm, 600 x 1100 mm, 700 x 900 mm, 700 x 1000 mm nebo 700 x 1100 mm (rozměry otvoru). Tloušťka křídla je 66 mm. Klasifikace požární odolnosti těchto dvířek podle ČSN EN 13501-2 je E 45-C0 / EI₁ 45-C0 / EI₂ 45-C0 / EW 45 – C0 ze strany se závěsy.

Distributor:

FAKRO CZECH s.r.o.

IČO: 293 91 806
Adresa: Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín
Výrobce: FAKRO Sp. z o.o.
Adresa: Wegierska 144a, 33-300 Nowy Sacz, Polsko
Výrobna: Stolart Sp. z o.o.
Adresa: Dobra 506, 34-642 Dobra, Polsko
Zakázka: Z080190054

přezkoumala podklady předložené distributorem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, vykonala počáteční prověrku u distributora, posoudila způsob kontroly výrobků distributorem a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:
STO č. 080-022583 ze dne 26. dubna 2019, vydané autorizovanou osobou 204 s platností do 25. 04. 2022, prodloužené dokumentem č. 080-024642 ze dne 25. 04. 2022 do 25. 04. 2025
- způsob kontroly výrobků u distributora odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. 080-022584 ze dne 26. dubna 2019, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 30. 04. 2019 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či způsob kontroly výrobků distributorem výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků distributorem, odebírá vzorky výrobků, provádí zkoušky vzorků výrobku a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá distributorovi.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:



Praha, 25. dubna 2022.

Ing. Iveta Jiroutová

zástupce vedoucího autorizované osoby 204