



Autorizovaná osoba 204

Rozhodnutí ÚNMZ č. 5/2017 ze dne 31. 1. 2017

Pobočka 0800 – Požární bezpečnost staveb

# CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 204/C5/2021/080-023909

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

## Protipožární revizní poklop se skládacím schodištěm, typ LWF 60

je protipožární poklop určený pro osazení do železobetonových stropů domů, resp. do stropu administrativních a polyfunkčních budov. Protipožární revizní poklop se skládacím schodištěm se skládá z rámu, poklopu a 3dílného schodiště – žebříku. Díly schodiště – boky i stupně z profilů z borovicového dřeva (LWF) jsou osazeny systémem závěsů, pružin a vzpěr umožňujícím snadné rozkládání a skládání na principu harmoniky, přičemž se spodní díl opírá o podlahu. Protipožární revizní poklop je konstrukcí druhu DP3 (podle platné ČSN 73 0810). Rozměr otvoru uzávěru 800 x 1382 mm. Tloušťka křídla je 85 mm. Klasifikace požární odolnosti tohoto poklopu podle ČSN EN 13501-2 je **E60/EI,60/EI,60/EW60**.

distributor:

**FAKRO CZECH s.r.o.**

IČO: 29391806  
adresa: Ostravská 555/24, 737 01 Český Těšín  
výrobce: **FAKRO Sp. z.o.o.**  
adresa: Wegierska 144a, 33-300 Nowy Sacz, Polsko  
výrobna: Stolart Sp. z o.o., Dobra 506, 34-642 Dobra, Polsko  
zakázka: Z080210017

přezkoumala podklady předložené distributorem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, vykonala počáteční prověrku u distributora a posoudila způsob kontroly výrobků u distributora a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:

STO č. 080-023907 ze dne 29.3.2021 vydaným autorizovanou osobou 204 s platností do 29.3.2024

- způsob kontroly výrobků u distributora odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. 080-023908 ze dne 1.4.2021, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 1.4.2021 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v určených normách a technických předpisech, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby nebo způsob kontroly výrobku distributorem výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků distributorem, provádí zkoušky vzorků výrobku a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 5 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá distributorovi.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:

Razítko autorizované osoby 204

Praha, 1. dubna 2021



  
Ing. Iveta Jiroutová  
zástupce vedoucího autorizované osoby 204