

PROHLÁŠENÍ

Firma: **FAKRO Sp. z o.o. (REGON 490008737, NIP: 734-10-01-487)**

ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz, Polska, tel. (+48 18) 444-0-444

prohlašuje, že výrobek: **protipožární půdní schody LSF** splňuje požadavky normy **PN-EN 14975:2007** a bezpečnostní požadavky stanovené zákonem ze dne 12.12.2003 o *všeobecné bezpečnosti výrobků* (Dz. U. Nr 229, poz. 2275).

Deklarované technické vlastnosti výrobku:

třída protipožární odolnosti (podle EN 13501-2+A1:2009) - EI₂ 60 / EW 60.

Číslo zkušebního protokolu:

1. Klasifikace v rozsahu protipožární odolnosti revizní klapky s upevněným žebříkem č. NP-03070/P/09/BW vydaná požární zkušebnou ve Varšavě (Zakład Badań Ogniwych) ze dne 27.08.2009.
2. Protokol o zkoušce požární odolnosti (č. Pr-06-2.073) – testy provedené firmou PAVUS a.s. v České republice.
3. Osvědčení laboratorních zkoušek LOW ITB: LOW-146.5/2008, LOW-146.6/2008, – Instytut Techniki Budowlanej Oddział Wielkopolski – 13.01.2009.

Nowy Sącz, 27.08.2009

 **FAKRO Sp. z o.o.** -3-
NIP 734-10-01-487 REGON 490008737
33-300 Nowy Sącz
ul. Węgierska 144a
tel. (018) 444-0-444, fax 444-0-333


Ewa Łukaszczyk-Haslik
Kierownik Działu Certyfikacji
i Kontroli Jakości